ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, http://www.63.rospotrebnadzor.ru
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном
Первомайская ул., д.20, г. Отрадный, Самарская область, 446304
Тел. 8(84661)2-55-11, Факс: 8(84661)2-24-96
E-mailotradnTO@fsnsamara.ruhttpwww.63.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 19/1-05-180 ТО в г. Отрадном « 20 » ноября 2023г.

(место выдачи предписания)

Мною, Гороховой Розой Сагировной, главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича ИНН 6377015273, ОГРН1116377000630, по адресам: 446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Советская, 39, 446630, Самарская область, Богатовский район с. Богатое, ул. Пушкина, 39, 446630, Самарская область, Богатовский район с. Богатое, ул. Ленина, 14, 446639, Богатовский район, с. Кураповка, ул. Молодежная, д.8

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова В.В

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

Корпус Б

п. 2.6.5 умывальники в туалетных помещениях не обеспечены горячим водоснабжением.

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия стен и потолка в туалетных помещениях для мальчиков и девочек на 1 этаже (следы протечек)

п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в большом спортивном зале

Корпус А

п. 2.6.5 умывальники в туалетных помещениях не обеспечены горячим водоснабжением.

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия потолка в туалетном помещении для мальчиков на 1 этаже (следы протечек)

п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в рекреациях на 2 и 3 этажах (расколота плитка, неровная поверхность)

г.2.5.3 нарушена целостность покрытия потолка и стен на лестничной клетке 3 этажа (следы протечек)

КорпуС

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия потолка и стен в переходе (следы протечек)

Структурное подразделение ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области детский сад «Ромашка».

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.7.4 складское помещение, прачечная не оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением

п.2.2.4 покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты, нарушена целостность асфальтового покрытия

3.1.2.игровые площадки не оснащены игровым оборудованием и приспособлениями для игр

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

п.88 отмостки разрушены, местами отсутствуют, не проводится инженерно- технические мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами

Структурное подразделение ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области детский сад «Солнышко».

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.6.2 покрытие разделочных столов не соответствуют требованиям, не цельнометаллическое

п.2.2.3.на территории не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов

Структурное подразделение ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области детский сад с. Кураповка

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия потолка и стены в туалетном помещении 2 ой группы (следы протечек)

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия стен, потолка в прачечной

п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в прачечной, в варочном цехе пищеблока

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова В.В

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

Корпус Б

1. Обеспечить умывальники в туалетных помещениях горячим водоснабжением, основание п. 2.6.5.

2.Восстановить целостность покрытия стен и потолка в туалетных помещениях для мальчиков и девочек на 1 этаже, основание п.2.5.3

3. Восстановить целостность покрытия пола в большом спортивном зале, основание п.2.5.2

Корпус А

4.Обеспечить умывальники в туалетных помещениях горячим водоснабжением, основание п. 2.6.5

5. Восстановить целостность покрытия потолка в туалетном помещении для мальчиков на 1 этаже, основание п.2.5.3

6. Восстановить целостность покрытия пола в рекреациях на 2 и 3 этажах, основание п.2.5.2

7.Восстановить целостность покрытия потолка и стен на лестничной клетке 3 этажа, основание п.2.5.3

КорпуС

8. Восстановить целостность покрытия потолка и стен в переходе, основание п.2.5.3

Структурное подразделение ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области детский сад «Ромашка».

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

9.Оборудовать складское помещение, прачечную системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, основание п.2.7.4

10.Заменить асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек на территории детского сада, основание .2.2.4

11. Оборудовать игровые площадки (игровым оборудованием и приспособлениями для игр), основание п.3.1.2

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

12. Провести ремонт отмосток, проводить инженерно- технические мероприятия, основание **п.88**

Структурное подразделение ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области детский сад «Солнышко».

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

13. Приобрести и установить разделочные столы в соответствии с требованиями (цельнометаллические), основание п.2.4.6.2

14. На территории оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, установить контейнер закрывающейся крышкой, основание п.2.2.3

Структурное подразделение *ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области детский сад с. Кураповка*

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

15.Восстановить целостность покрытия потолка и стен в туалетном помещении 2 ой группы, основание п.2.5.3

16.Восстановить целостность покрытия стен, потолка в прачечной, основание п.2.5.3

17.Восстановить целостность покрытия пола в прачечной, в варочном цехе пищеблока, основание п.2.5.2

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на *государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова В.В*

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном по адресу: 446304, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20, а также по электронной почте: otradnTO@fsnsamara.ru, тел./фак_**88466122295 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт Горохова Р.С.

(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» 11 2023г. (подпись) Калугина М.А. (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Советская, 39